

Энергетическое оборудование

В 2014г. по сравнению с 2013г. увеличилось количество посадок напряжения и отключений со стороны источников внешнего энергоснабжения – 576 случаев (405 – без ТИНАО) против 472 в 2013г (+22%, или -15% без ТИНАО). При этом сократилось количество повреждений высоковольтных питающих КЛЭП, находящихся на балансе Общества – 26 в 2014г., 41 в 2013г. Также отмечено снижение аварийности по КЛЭП, находящимся на балансе ОАО "МОЭСК" – 44 в 2014г., 74 в 2013г.

Увеличилось количество случаев отключений энергетического оборудования (109ед.-2014г., 67ед.-2013г.) из-за посадок напряжения от внешних источников электроснабжения и повреждений кабельных линий (в отчет вошли данные по ТИНАО, г. Троицку, очистным сооружениям Стаер-ЗВК и Южное Бутово).

За отчетный период зафиксирован 141 (209 - в 2013г.) случай успешного срабатывания БАВР без отключения основного технологического оборудования – уменьшение на 33%.