

**Показатели эффективности реализации инвестиционной программы по объектам водоснабжения**

| Наименование мероприятия   | Наименование показателей                              |  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
|--|---|--|--|---|
| Модернизация, техническое перевооружение, реконструкция сооружений и сетей водопровода | Показатели качества воды                              | Доля неудовлетворительных проб питьевой воды, в том числе:   |  |   |
|  |   | с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций  | 0,07   | 0   |
|  |   | с содержанием хлороформа более 60 мкг/л потребителя  | 5  | 0   |
|  |   | на выходе из водозаборных узлов  | -  | -   |
| Перекладка и восстановление водопроводных сетей  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | интенсивность отказов на водопроводной сети  | 0,36   | 0,36  |
| Модернизация, техническое перевооружение, реконструкция сооружений и сетей водопровода | Показатели качества обслуживания абонентов            | Потери организации вследствие пересчета платежей потребителей из-за предоставления услуг водоснабжения и водоотведения ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность | -  | -   |
| Перекладка и восстановление водопроводных сетей  | Показатели эффективности использования ресурсов       | Сокращение объема потерь воды  | 4  | 0,7   |