

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы по объектам водоснабжения

Наименование мероприятия	Наименование показателей		Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы	Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Модернизация, техническое перевооружение, реконструкция сооружений и сетей водопровода	Показатели качества воды	Дпс-Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (без учета ТиНАО), %	0,003	0,000
		Дпрс-Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (без учета ТиНАО), %	0,50	0,02
		Дпс-Доля проб питьевой воды, подаваемой с водозаборных узлов ВКХ ТиНАО, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское), %	100	75
		Дпс-Доля проб питьевой воды, подаваемой с водозаборных узлов ВКХ ТиНАО, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Поселения Киевский, Первомайское, Новофедеровское, Кокошкино, Марушкинское), %	80	46
Перекладка и восстановление водопроводных сетей	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Пн-количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0
Модернизация, техническое перевооружение, реконструкция сооружений и сетей водопровода	Показатели энергетической эффективности	Урп-Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м	0,547	0,589