

**Информация об основных потребительских характеристиках
услуг водоснабжения ОАО «Мосводоканал» за 2012 год**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения	единиц на км	0,32
2	Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	случаев	0
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	%	0
4	Общее количество проведенных проб питьевой воды по показателям:	проб	
4.1	мутность		34 142
4.2	цветность		34 135
4.3	хлор остаточный общий		34 131
4.4	общие колиформные бактерии		34 145
4.5	термотолерантные колиформные бактерии		34 145
5	Количество проведенных проб питьевой воды, выявивших несоответствие санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	проб	
5.1	мутность		0
5.2	цветность		0
5.3	хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный		0
5.4	общие колиформные бактерии		0
5.5	термотолерантные колиформные бактерии		0
6	Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного периода	%	55,3