

Информация о наличии технической возможности доступа к товарам и услугам

МГУП «Мосводоканал» по состоянию на 31.03.2010 г.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	491
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	490
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении.	нет

Очистные сооружения	Проектная производительность	Гидравлическая нагрузка		Резерв мощности	
		средняя	максимальная	по максимальному поступлению	
	тыс. м ³ /сут	тыс. м ³ /сут	тыс. м ³ /сут	%	тыс. м ³ /сут
Курьяновские очистные сооружения (КОС)	3125	2146,18	2689,43	14	493,32
Люберецкие очистные сооружения (ЛОС)	3000	2183,07			