

**Информация о наличии технической возможности доступа к товарам и услугам**

**МГУП «Мосводоканал» по состоянию на 30.09.2010 г.**

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	1853
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	1807
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении.	нет

Очистные сооружения	Проектная производительность	Гидравлическая нагрузка по состоянию на 30.09.2010 г		Резерв мощности	
		средняя	максимальная	По максимальному поступлению	
	тыс. м <sup>3</sup> /сут	тыс. м <sup>3</sup> /сут	тыс. м <sup>3</sup> /сут	%	тыс. м <sup>3</sup> /сут
Курьяновские очистные сооружения (КОС)	3125	2028,94	2689,43	14	435,57
Люберецкие очистные сооружения (ЛОС)	3000	2049,71	2677,55	11	322,45
Зеленоградские очистные сооружения(ЗОС)	140	76,36	115,45	17,5	24,55
Южнобутовские очистные сооружения(ЮБОС)	80	57,52	73,63	8	6,37